



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.013503.09.11 Дата 01.09.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 14684 17.08.2011

Организация-изготовитель  
ООО "ПРОМЭКСТЭК"  
Адрес: 141891, Московская обл-ть, Дмитровский р-н, с.Семёновское, стр. 44 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель  
ООО "ПРОМЭКСТЭК"  
Адрес: 141891, Московская обл-ть, Дмитровский р-н, с.Семёновское, стр. 44 (Россия)

Наименование продукции:  
Составы клеевые: Клей КС "Универсальный" HALFO-09, грунтовочные: Грунтовка "Универсальная" МАЕ-31, Грунтовка "Глубокого проникновения" МАЕ-32 торговой марки "Фарвест" и составы грунтовочные: Грунтовка "Универсальная" GR2, Грунтовка "Бетон-Контакт" GR3 торговой марки "Ru-xter"

Продукция изготовлена в соответствии с:  
с ТУ 5772-002-52617262-2003 "Составы клеевые, шпаклёвочные и грунтовочные для внутренних и наружных работ" изменения №1,2

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
ТУ 5772-002-52617262-2003 изм.№1,2, доверенности, протокол испытаний, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
Представляют собой пастообразные массы. В состав входят стекло жидкое натриевое, мел, минеральный порошок, дисперсия Д51С

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 17x0687/14684, 17x0688/14684 от 22.08.2011 г.

№ 019255



## Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг:		
"Бетон-Контакт" GR3-"Ru-xter"	5.5	до 370
Клей КС "Универсальный" HALFO-09-Фарвест	13.5	до 370
Соответствует 1 классу строительных материалов.		
При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: известняку, щелочам едким. Контакт продукции с кожей вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза вызывает сильное раздражение.		

### Область применения:

для наружных и внутренних работ по подготовке, выравниванию и приклеиванию различных отделочных материалов на бетонные, кирпичные и другие поверхности в зданиях различного назначения

### Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)"

### Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Составы клеевые: Клей КС "Универсальный" HALFO-09, грунтовочные: Грунтовка "Универсальная" МАЕ-31, Грунтовка "Глубокого проникновения" МАЕ-32 торговой марки "Фарвест" и составы грунтовочные: Грунтовка "Универсальная" GR2, Грунтовка "Бетон-Контакт" GR3 торговой марки "Ru-xter"

~~не соответствует~~ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции и подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



Заведующий отделом  
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Сафонкина С.Г.

Тычинин М.В.

Васильева Г. В.

Тычинин М.В.

